

## **OBOSTRZENIA DO UMOWY DLA WYSTAWCÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.**

### **ZAMAWIAJĄCY ZOOBOWIĄDUJE SIĘ DO:**

1. Ścisłego przestrzegania i stosowania powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa pożarowego w przydzielonych miejscach wystawowych oraz na całym terenie Pokazów.
2. Na każdym pojedynczym stoisku może być użytkowana jedna butla turystyczna z gazem płynnym o wadze ładunku 5 kg (indywidualnych przypadkach do 11 kg).
3. Butle z gazem płynnym należy użytkować w pozycji pionowej.
4. Butle należy chronić przed ogrzaniem do temperatury przekraczającej 35°C.
5. Stoiska z urządzeniami grzewczymi wyposażać w podręczny sprzęt gaśniczy tj.: gaśnica i koc gaśniczy.

### **OBOSTRZENIA DLA NAMIOTU TYPU VIP oraz przeznaczone na pobyt osób**

#### **Obiekt tymczasowy typu namiotowego przeznaczony na pobyt ludzi**

1. Projekt obiektu tymczasowego, typu namiotowego, w którym przewiduje się przebywanie ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m<sup>2</sup> wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
2. Przekrycie dachu lub stropodachu namiotu powinno być co najmniej trudno zapalne.
3. W obiekcie należy zapewnić wyjścia, przejścia oraz dojścia ewakuacyjne o liczbie i wymiarach określonych według wymagań przepisów techniczno-budowlanych, oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami - znakami bezpieczeństwa.
4. Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami.
5. Obiekt powinien być wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, działające przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego.
6. W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wewnątrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.
7. W przypadku zastosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, materiały te mogą być zastosowane do wyposażenia wnętrza, jeżeli spełniają właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszące się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, tj. następujące kryteria:
  - 1)  $t_i \geq 4s$ , tzn. najkrótszy czas zapalenia lub czas zapoczątkowania spalania przy zastosowaniu jednego bodźca energetycznego – małego płomienia wynosi co najmniej 4 s;

- 2)  $t_s \leq 30s$ , tj. czas spalania płomieniowego lub czas trwania spalania w określonych warunkach badania, po usunięciu źródła zapłonu nie przekracza 30 s;
  - 3) lub dokumenty potwierdzające właściwości zapalności i rozprzestrzeniania płomienia;
  - 4) nie następuje przepalenie trzeciej nitki;
  - 5) nie występują płonące krople.
8. Wyposażenie obiektu w gaśnice powinno odpowiadać jednostce masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm<sup>3</sup>) zawartego w gaśnicach przypadającej na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni strefy pożarowej.